

**Laporan Penyahjangan/ Ujian Kualiti Air  
(Dijalankan ke atas Takungan Perkhidmatan)**

Tarikh: .....

Nama Pembangunan : .....  
 No. Lot Tapak Tangki : .....  
 Pemaju : .....  
 Perunding : .....  
 Kontraktor : .....  
 No. Fail SADA : .....

**PENYAHJANGKITAN**

Tarikh	Jenis Takungan	Kapasiti (mld)	Isipadu air (m3)	Klorin (kg)	Masa mula	Masa tamat

\* Minimum 2 jam masa campuran (*contact time*)

**UJIAN KUALITI AIR**

Tarikh		Lokasi					
Parameter Fizikal			Parameter Kimia			Microbiogikal	
Baki klorin < 0.2 mg/l	Kekeruhan < 5 NTU	pH (6.5 -9.0)	Aluminium 0.1 mg/l	Manganese 0.3 mg/l	Iron 0.2 mg/l	E.Coli (Tiada)	T.Coliform (Tiada)

**KEPUTUSAN**

LULUS       GAGAL

Jika keputusan tidak menepati standard Unit Kawalan Kualiti Air Minum (KAMM) Kementerian Kesihatan Malaysia, sila nyatakan tindakan yang harus diambil oleh kontraktor/ konsultan.

.....

Diuji oleh:

Diselia oleh:

Disaksikan

Disaksikan oleh:

.....

.....

.....

.....

Tandatangan

Tandatangan

Tandatangan

Tandatangan

Kontraktor

Perunding

Eksekutif Kimia SADA

Eksekutif/ Juruteknik

Nama:

Nama:

Nama:

Perumahan

Jawatan:

Jawatan:

Jawatan:

Jawatan:

Nama: